



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239, ИНН/КПП 3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции


(подпись) Романеева А.И.
(Ф.И.О.)

«27» мая 2019 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-325о
по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений

от «27» мая 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 27.05.2019г, 14-00

Основания для проведения экспертизы: заявление МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск" вх №32-20/552-2019 от 21.05.2019г, договор возмездного оказания услуг(выполнения работ) №2 от 22.01.2019

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены - врачом по общей гигиене,
сертификат специалиста № 0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протоколов лабораторных исследований ИЛИЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения №№ 660Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 661Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 662Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 663Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 664Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 665Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 666Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 667Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 668Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 669Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, воды сточной №670Т-вд-2-П/к-05.19 от 27.05.2019 г.

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования(испытания) и измерения:
МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск"

Юридический адрес: Брянская область, г.Трубчевск, ул. Новоленинская, д.1-а

Фактический адрес: Брянская область, Трубчевский район, п.г.т. Белая Березка

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения №№ 660Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 661Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 662Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г, 663Т-вд-1:2-П/к-05.19 от

Экспертное заключение №7-К-325о от 27.05.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.

23.05.2019 г. 664Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 665Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 666Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 667Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 668Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 669Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. **не превышают** допустимые уровни,

фактические значения исследованных показателей в пробе сточной воды **не превышают** допустимые уровни, (протокол лабораторных исследований сточной воды №670Т-вд-2-П/к-05.19 от 27.05.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: пробы воды питьевой централизованного водоснабжения №№ 660Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 661Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 662Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 663Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 664Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 665Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 666Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 667Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 668Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 669Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. **соответствуют** нормативным требованиям согласно п. 3.3, п.3.4.1, п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям,

проба сточной воды на выходе из очистных сооружений канализации **соответствует** нормативным требованиям согласно приложению 1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по исследованным показателям (протокол лабораторных исследований №670Т-вд-2-П/к-05.19 от 27.05.2019 г);

С экспертным заключением заказчику переданы: протоколов лабораторных исследований №№ 660Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 661Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 662Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 663Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 664Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 665Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 666Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 667Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 668Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. 669Т-вд-1:2-П/к-05.19 от 23.05.2019 г. воды сточной №670Т-вд-2-П/к-05.19 от 27.05.2019 г.

Заведующий отделом
гигиены- врач по общей
гигиене
(должность)


(подпись)

Гурлакова Т.В.
(Ф.И.О.)